

回 覧

令和5年9月28日

関 係 各 位

宗 像 市 下 水 道 課

下水道に異物を流さないでください！

■マンホールポンプ施設に異物が流入して故障が多発しています。

皆様がお住いの地区は、地形の関係から道路内のマンホールにポンプを設置して汚水を送水する「マンホールポンプ」があります。最近、このマンホールポンプ場に異物が流入してポンプが故障、停止する事態が多発しています。



↑ ポンプ羽根に異物が絡まった状態



↑ ポンプから取り出された異物

マンホールポンプが停止すると、マンホールから汚水があふれるとともに、接続しているお宅の排水口から汚水が逆流する恐れがあります。

■布類はポンプの回転羽根に絡みつくので絶対に流さないでください。

雑巾、タオル、下着等の衣類が絡まっていたことがあります。

トイレに落とした場合は必ず拾い上げ、そのまま流すことのないようにお願いします。

問い合わせ先 宗像市 下水道課 事業係 Tel 36-4136